KOLAS 공인 V-체크 제품인증서

V-check Product Certificated by KOLAS

한국기계전기전자시험연구원 KPC002

인 증 번 호 : Certificate No.	KTC2293301-01
제품인증 스킴: Scheme Type	Scheme Type III
신 청 자 : The applicant	오성기전(주)
주 소 : Address	경기도 파주시 월롱면 한태말길 136
제 조 자 : Manufacturer	오성기전(주)
주 소 : Address	경기도 파주시 월롱면 한태말길 136
제 품 기 준 : standard	KAS-H-0204 : 2017
보고서 번호 : Report No.	V체크2026-00079

인 증 제 품
Certified Product

☐ 제품명
Product

ATCB(자동절체형교류차단기)

☐ 모델/형식구분
Model/Type Ref.

OSS-606-ATCB

2페이지에 추가정보 있음.
(Additional information on page 2)

☐ 정격
Ratings

정격전압 : 440 Va.c
정격전류 : 630 A
정격차단용량 : 42 kA (0.5s)

2페이지에 추가정보 있음.
(Additional information on page 2)

☐ 상표마크(해당하는 경우)
Trademark(if any)

csemco

이 인증서는 한국인정기구(KOLAS)로부터 인정받은 인정범위 내에서 인증기관이 인증된 제품에 대하여 발행된 것이며, 인증제품이 적용 제품기준에 적합함을 선언한 것임.

This certificate is a certificate issued by a certification body for certified products within the scope of accreditation recognized by the Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) and declares that the certified product conforms to the applicable product standards.

이 인증서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있음.

The authenticity of this certificate can be verified on the website (www.ktc.re.kr).

발행일자 (Date of issuance): 2026-10-14

유효일자 (Validation): 2026-10-31 ~ 2029-10-30 (3년)

한국기계전기전자시험연구원장
Korea Testing Certification institute

경기도 군포시 흥안대로 27번길 22
22, Heungan-daero 27beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea

Create the Future with Trust Global Reliable Partner KTC

KOLAS 공인 V-체크 제품인증서

V-check Product Certificated by KOLAS

한국기계전기전자시험연구원 KPC002

기 술 문 서[Technical Document]

1. 제품등록 현황(Registered models of Certified Products)

No.	모델/형식 (Model/ Type)	정 격(Rating)	인증일자 (Date)
1	OSS-606-ATCB	440 V a.c. 630 A 42 kA (0.5 s)	2014.11.27.
2	OSS-608-ATCB	440 V a.c. 800 A 42 kA (0.5 s)	2014.11.27.
3	OSS-610-ATCB	440 V a.c. 1 000 A 42 kA (0.5 s)	2014.11.27.
4	OSS-612-ATCB	440 V a.c. 1 250 A 42 kA (0.5 s)	2014.11.27.
5	OSS-616-ATCB	440 V a.c. 1 600 A 42 kA (0.5 s)	2014.11.27.
6	OSS-620-ATCB	440 V a.c. 2 000 A 50 kA (0.5 s)	2014.11.27.
7	OSS-625-ATCB	440 V a.c. 2 500 A 50 kA (0.5 s)	2014.11.27.
8	OSS-632-ATCB	440 V a.c. 3 200 A 50 kA (0.5 s)	2014.11.27.
추가정보(해당하는 경우) Additional information(if necessary)			

2. 제품인증의 변경현황(Status of Certificate Revisions)

일자(Date)	변 경 내 용(Description)	비 고
2022. 03. 16.	기관 이전	
2023. 11. 07.	갱신 인증서 발급	
2026. 10. 14.	갱신 인증서 발급	

3. 기타(Carefully informed Note)

인증에 관한 권리 및 유지에 관한 주요사항: V-체크 인증서 뒷면 참고.

KTC Create the Future with Trust Global Reliable Partner KTC

COPY