KAS-P-008

KAS 공인 V 체크마크 인증서
(V-check Mark Certificate)

인증서번호
Ref. Certif. No.
KESCO-070301-01

제품인증스킴 : SCHEME TYPE Ⅲ
Scheme Type

신 청 인 : 오성기전(주)
License Holder

주 소 : 경기도 파주시 월롱면 한태말길 136
Address

공 장 명 : 오성기전(주)
Factory

주 소 : 경기도 파주시 월롱면 한태말길 136
Address

	제품평가기준 (Evaluation standard)	발행번호 (Edition)
시험된 제품시료는 우측 해당 제품평가기준에 적합함을 증명함. A sample of the product was tested and found to be in conformity with	STC-ES-012	1.0

이 인증서 발행의 근거가 된 평가보고서 번호
As shown in the Evaluation Report Ref. No. which forms part of this Certificate

평가보고서(Evaluation Report)
STC-V17-0049
2 페이지에 추가정보 있음.
(Additional Information on page 2)

인 증 품
Product

제품명 :
Product Category
ATCB
(자동절체형교류차단기)

모델/형식구분 :
Model / Type Ref.
OSS-606-ATCB
2 페이지에 추가정보 있음.
(Additional Information on page 2)

정격 및 주기능 :
Ratings and principal characteristics
정격전압 : 440 Va.c.
정격전류 : 630 A
정격차단용량 : 42 kA (0.5s)
2 페이지에 추가정보 있음.
(Additional Information on page 2)

상표마크(해당하는 경우) :
Trademark (if any)
csemco

발 행 일 자 (Date of issuance) : 2020-11-13
유 효 일 자 (Validation) : 2020-10-31 ~ 2023-10-30 (3 년)

이 인증서는 KS Q ISO/IEC 17065:2014 및 제품인증기관인정 및 사후관리 등에 관한 요령에 따라 한국제품인정기구(KAS)로부터 관리 및 인정되고 있습니다. THIS CERTIFICATE IS MANAGED AND ACCREDITED BY KOREA ACCREDITATION SYSTEM (KAS) IN ACCORDANCE WITH KS Q ISO/IEC 17065:2014 WITH RELEVANT KOREAN ACCREDITATION LAWS.



한국전기안전공사 사장
(Prisident of Korea Electrical Safety Corporation)
안전인증센터(Safety Certification Center)

한국전기안전공사, 55365 전북 완주군 이서면 안전로 111
KESCO Safety Certification Center, 111, Anjeon-Ro, Iseo-Myeon, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, 55365, Korea
Telephone: +82-(63)-716-2391, Telefax: +82-(63)-716-9681

KAS-P-008

KAS 공인 V 체크마크 인증서
(V-check Mark Certificate)

인증서번호
Ref. Certif. No.
KESCO-070301-01

No.	모델/형식	정격	평가보고서번호	인증일자
01	OSS-606-ATCB	440 V a.c. 630 A 42 kA (0.5 s)	STC-V14-0045	2014-11-27
02	OSS-608-ATCB	440 V a.c. 800 A 42 kA (0.5 s)	STC-V14-0045	2014-11-27
03	OSS-610-ATCB	440 V a.c. 1 000 A 42 kA (0.5 s)	STC-V14-0045	2014-11-27
04	OSS-612-ATCB	440 V a.c. 1 250 A 42 kA (0.5 s)	STC-V14-0045	2014-11-27
05	OSS-616-ATCB	440 V a.c. 1 600 A 42 kA (0.5 s)	STC-V14-0045	2014-11-27
06	OSS-620-ATCB	440 V a.c. 2 000 A 50 kA (0.5 s)	STC-V14-0045	2014-11-27
07	OSS-625-ATCB	440 V a.c. 2 500 A 50 kA (0.5 s)	STC-V14-0045	2014-11-27
08	OSS-632-ATCB	440 V a.c. 3 200 A 50 kA (0.5 s)	STC-V14-0045	2014-11-27

추가정보 (해당하는 경우)
Additional information (if necessary)

세부적용규격
1. IEC 60947-1 : 2004
2. IEC 60947-2 : 2003
3. IEC 60947-6-1 : 2005

이 인증서는 KS Q ISO/IEC 17065:2014 및 제품인증기관인정 및 사후관리 등에 관한 요령에 따라 한국제품인정기구(KAS)로부터 관리 및 인정되고 있습니다. THIS CERTIFICATE IS MANAGED AND ACCREDITED BY KOREA ACCREDITATION SYSTEM (KAS) IN ACCORDANCE WITH KS Q ISO/IEC 17065:2014 WITH RELEVANT KOREAN ACCREDITATION LAWS.

한국전기안전공사, 55365 전북 완주군 이서면 안전로 111
KESCO Safety Certification Center, 111, Anjeon-Ro, Iseo-Myeon, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, 55365, Korea
Telephone: +82-(63)-716-2391, Telefax: +82-(63)-716-9681