

성능확인시험성적서

"한국전기연구원의 확인이 없는 사본은 무효임"

제 품 명	기중차단기(옥내용)
형 식 명	SB-608-3P
정 격	3상 480V 800A 35kA 60Hz
적용규격	IEC 60947-2(2003.4.) 및 의뢰자시방
접수번호	TRD05S00099(2005.01.21.)
의뢰자	오성기전(주) 413-813, 경기도 파주시 월롱면 영태1리 111-3
제작자	오성기전(주) 413-813, 경기도 파주시 월롱면 영태1리 111-3

시험일자 2005.02.02. ~ 2005.02.03.

발행일자 2005.03.07.

시험결과

참고시험으로써 정격단시간내전류시험, 정격서비스단락차단용량시험, 상용주파내전압시험을 실시한 결과 첨부과 같음

시험결과는 시험을 실시한 제품에만 해당됨
KERI의 서면승인 없이 시험성적서의 일부만을 복사하여 사용할 수 없음

시험성적서 구성페이지 ; 성적서(6), 회로도(3), Oscillograms(5), 사진(1), 첨부(0)

한국전기연구원장



승 인 박 성 균

확 인 정 병 하

작 성 손 화 영



KERI

한국전기연구원 Korea Electrotechnology Research Institute
437-808, 경기도 의왕시 내손2동 665
Tel : +82-31-420-6114, Fax : +82-31-420-6029, www.seoul-keri.re.kr
공인시험기관 - KOLAS (한국교정시험기관인정기구) 인정