

성능확인시험성적서

"한국전기연구원의 확인이 없는 사본은 무효임"


제 품 명 기중차단기
형 식 명 SB-616-4POLE
정 격 -
적용규격 IEC 60694(2002. 01.)
접수번호 TRD04S01289(2004.04.01.)
의 리 자 오성기전(주)
 경기도 파주시 월릉면 영태1리 111-3번지
제 작 자 오성기전(주)
 경기도 파주시 월릉면 영태1리 111-3번지
시험일자 2004.08.12. ~ 2004.08.13.
발행일자 2004.08.16.

시험결과

항목시험으로써 Emission test, EFT/burst test 및 Oscillatory wave immunity test를 실시한 결과 양호함


시험결과는 시험을 실시한 제품에만 해당됨
KERI의 서면승인 없이 시험성적서의 일부만을 복사하여 사용할 수 없음


시험성적서 구성페이지 ; 성적서(4), 회로도(0), Oscillograms(0), 사진(2), 첨부(0)

 한국전기연구원장



승 인 박 성 균 

확 인 정 병 하 

작 성 김 근 용 



KERI

한국전기연구원 Korea Electrotechnology Research Institute
437-808, 경기도 의왕시 내손2동 665
Tel : +82-31-420-6114, Fax : +82-31-420-6029, www.seoul-keri.re.kr
공인시험기관 - KOLAS (한국교정시험기관인정기구) 인정